



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу
650991 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-38, E-Mail: gu-kem@42.mchs.gov.ru
управление надзорной деятельности и профилактической работы
650043 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru
отдел надзорной деятельности и профилактической работы
г. Юрги и Юргинского района
652050 Кемеровская область – Кузбасс, г. Юрга, ул. Ленинградская, д.29,
тел/факс 8(38451) 67882, тел. 67576 E-mail: ond10yurga@mail.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 111/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается **МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "ДЕТСКИЙ САД № 39 "ТОПОЛЁК" Г.ЮРГИ"**
(далее – МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 39 "ТОПОЛЁК" Г.ЮРГИ") в лице заведующего
Полицейской Наталии Александровны

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение Решения о проведении плановой выездной проверки от 01.11.2021
№111 заместителя главного государственного инспектора Юргинского городского
округа и Юргинского муниципального округа по пожарному надзору – заместителя
начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Юрги и
Юргинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу
майора внутренней службы Пенно Александра Викторовича в период с 18 ноября
2021г. по **24 ноября 2021г.** государственным инспектором Юргинского городского
округа и Юргинского муниципального округа по пожарному надзору – старшим
инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.
Юрги и Юргинского района управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской
области – Кузбассу капитаном внутренней службы **Ищенко Надеждой Павловной**

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий
МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 39 "ТОПОЛЁК" Г.ЮРГИ" Полицейская **Наталия
Александровна**

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности в
соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	<p>В здании не оборудовано соответствующее эвакуационное освещение (аварийное освещение для эвакуации). Эвакуационное освещение (аварийное освещение для эвакуации) – это освещение для эвакуации людей из помещений при аварийном отключении рабочего освещения. Освещение путей эвакуации в здании должно быть выполнено:</p> <ul style="list-style-type: none"> – перед каждым эвакуационным выходом; – в коридорах и проходах по путям эвакуации; – в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия; – лестничные марши должны быть освещены прямым светом, особенно верхняя и нижняя ступени; – в зоне каждого изменения направления пути; – на пересечении проходов и коридоров; – перед каждым пунктом медицинской помощи; – в местах размещения средств экстренной связи; – в местах размещения первичных средств пожаротушения; – в местах размещения плана эвакуации; – снаружи перед каждым конечным выходом из здания. – в помещениях с постоянным пребыванием детей дошкольного возраста (и в других помещениях согласно требований правил) 	<p>п.23; п.37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. ПП РФ от 16.09.2020 N1479); ч.1, ч.2, ч.3 ст.4; п.2, ч.1, ст.6; ч.9, ст.82; п.4, ч.1, ст.84; ч.1, ст. 89 Федерального закона ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;</p> <p>п.4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;</p> <p>п.7.6.1; п.7.6.3 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»;</p> <p>п.4.3 СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», п.1.1; п.5.1.1; п.5.1.3 СП 439.1325800.2018 «Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения»</p>	01.12.2022	
2.	Не обеспечено надлежащее состояние автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв.	01.12.2022	

<p>при эксплуатации сверх срока службы (не проводятся ежегодно испытания средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке). В здании детского сада АУПС и СОУЭ запроектирована и введена в эксплуатацию в 2006г. (за исключением подвала, где дата ввода в эксплуатацию 2018г.).</p> <p>В актах проверки работоспособности (проведении работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений ООО «Феорана – Сервис» выводы: от 02.03.2020г. «Технические средства пожарной сигнализации выработали срок службы в соответствии с техническими данными заводоизготовителей»; от 29.09.2021 «Система пожарной сигнализации и системы оповещения находятся в работоспособном состоянии»</p>	<p>постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479); ч.1, ч.2, ч.3 ст.4; ст.5; п.2, ч.1, ст.6 Федерального закона ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт», ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»</p>	
<p>3. На объекте защиты не хранится документация (не предоставлена), подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации (линолеум в общем коридоре первого этажа, групповых ячейках), а также зальных помещений.</p> <p>В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожар-</p>	<p>п.25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. ПП РФ от 16.09.2020 г. N1479; ч.1, ст. 89; ч.6, ч.7, ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	<p>01.12.2022</p>

	ной опасностью, чем класс КМ2		
4.	Двери на путях эвакуации открываются не по направлению выхода из спален групповых ячеек №2, №3, №4	ч.1, ч.2, ч.3, ст.4; ст.5; п.2 ч.1 ст.6; ст. 89 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г; п.4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.12.2022
5.	Помещение зала для проведения музыкальных и физкультурных занятий, предназначенное для одновременного пребывания более 10 человек, имеет менее двух эвакуационных выходов (фактически один эвакуационный выход)	ч.1, ч.2, ч.3, ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6, ст. 89 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г; п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.12.2022

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 39 "ТОПОЛЁК"
Г.ЮРГИ" Полицинская Н.А.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Ищенко

(подпись)

Государственный инспектор Юргинского городского округа и Юргинского муниципального округа по пожарному надзору – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Юрги и Юргинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу капитан внутренней службы Ищенко Н.П.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

