

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**  
650000, г. Кемерово, пр. Ленина, 55а, тел/факс (8-384-2) 58-42-64; тел. 5841-07, 58-27-161; Mail: [opr1@kemerov.stat.kemeru.ru](mailto:opr1@kemerov.stat.kemeru.ru)  
**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г.ЮРГИ  
И ЮРГИНСКОГО РАЙОНА**

652050 г. Юрга, ул. Ленинградская-29, телефон/факс (38451) 6-78-82 E-mail: [ond10yurga@mail.ru](mailto:ond10yurga@mail.ru)

**Предписание №45 /1/23**

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по

предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "ДЕТСКИЙ САД № 39 "ТОПОЛЁК" Г.ЮРГИ" ОГРН: 1024202005079, дата присвоения ОГРН: 30.12.2002, ИНН: 4230014277, в лице заведующего Полицияской Натальи Александровны.

(класс наименования органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица (факт-договор, последнее место жительства физического лица-привладельца объекта защиты (гражданин), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения №45 от «14» апреля 2020 года главного государственного инспектора г. Юрги и Юргинского района по пожарному надзору Чистоедова Дмитрия Игоревича ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «20» апреля 2020г. с 14 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность: 2 часа «13» марта 2020г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность: 1 час

проведена плановая, выездная проверка: Государственным инспектором г. Юрги и Юргинского района по пожарному надзору Невозиной Любовью Сергеевной., на территории, в здании и помещениях по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, ул. Ленинградская, 54.

(должность, звание, Ф.И.О. (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, продолвшего (ших) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 39 "ТОПОЛЁК" Г.ЮРГИ" Полицияская Наталья Александровна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ных) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка инспектора о выполнении (указывается только в краткой форме)
1	2	3	4	5
1.	Баннеры, размещаемые на фасадах, выполнены из горючих материалов. (не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: КМ0). (Класс пожарной опасности используемого баннера КМ3, согласно предоставленного сертификата № 028508.)	ч.1, ч.2, ч.3, ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6, таб.3, ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г; 5.2.3 СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. 40_1. Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).	01.04.2021	
2.	В здании не оборудовано соответствующее эвакуационное освещение (аварийное освещение для эвакуации). ✓ Эвакуационное освещение (аварийное освещение для эвакуации) - освещение для эвакуации людей из помещения при аварийном отключении рабочего освещения.	п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390); п.4 ч.1 ст. 84, ч.9 ст. 82, ч.1 ст. 89 ФЗ №123 «Технический регламент о	01.04.2021	

		<p>требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г.  Требования норм до ввода в эксплуатацию здания (до 1980г.) п.1.1, п.5.1, д) п.5.4. СНиП II-V.6 «Искусственное освещение»;  Требования актуальны и в настоящее время-  п.4.3.1 СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы";  п.1.1, п.4.1, п.5.1.3 СП 439.1325800.2018 «Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения».</p>	
3.	<p>Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно вышел срок эксплуатации автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре (в здании детского сада пожарная сигнализация введена в эксплуатацию в 2005 году, за исключением подвала – дата ввода в эксплуатацию в подвале – в 06.09.2018г.), данная система противопожарной защиты не соответствует требованиям действующих нормативных документов.  (В акте проверки работоспособности ООО частной охранной организации «Феорана – Сервис» от 02.03.2020г., по результатам проверки сделан вывод: технические средства пожарной сигнализации выработали нормативный срок эксплуатации.</p>	<p>п.61 Правил противопожарного режима в РФ;  ст.5, п.2 ч.1 ст.6, Федеральное закон ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;  ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»;  п.8.1 НПБ 70-98 «Извещатели пожарные ручные. Общие технические требования. Методы испытаний»;  п.17.23 НПБ 76-98 «Извещатели пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»;  п.9.2.5 НПБ 75-98 «Приборы приемно-контрольные пожарные. Приборы управления пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»;  п.4.10.4 НПБ 77-98 «Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний».</p>	01.04.2021

4.	В зале для проведения музыкальных и физкультурных занятий на первом этаже, для покрытия пола применен линолеум с не уставленным классом пожарной опасности (не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: КМ2). Сертификат на отделочный материал не предоставлен.	ч.1, ч.2, ч.3, ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6, ч.7 ст. 134, таб.3, таб.29 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г.	01.04.2021
5.	На путях эвакуации в общем коридоре первого этажа, применен линолеум (на полу) с не уставленным классом пожарной опасности (не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: КМ2). Сертификат на отделочный материал не предоставлен.	ч.1, ч.2, ч.3, ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6, ч.1 ст. 89, ч.7 ст. 134, таб.3, таб.27, таб.28, ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г; п.4.3.2. СП 1.13130.2009; п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;	01.04.2021
6.	Двери на путях эвакуации открываться не по направлению выхода из спален групповых ячеек № 4, № 2, №3.	ч.1, ч.2, ч.3, ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6, ст. 89 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г; п. 4.2.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». п. 6.17 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	01.04.2021
7.	На путях эвакуации в общем коридоре первого этажа, применена краска (на стенах) с не уставленным классом пожарной опасности (не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: КМ1). Сертификат на отделочный материал не предоставлен.	ч.1, ч.2, ч.3, ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6, ч.1 ст. 89, ч.7 ст. 134, таб.3, таб.27, таб.28, ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г; п.4.3.2. СП 1.13130.2009; п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;	01.04.2021

8.	В холле на выходе из музыкального зала на втором этаже применены обои с не установленным классом пожарной опасности (не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: КМ1). Сертификат на отделочный материал не предоставлен.	ч.1, ч.2, ч.3, ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6, ст. 89, таб.3, таб.27, таб.28, ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г; п.4.3.2. СП 1.13130.2009: п. 6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;	01.04.2021
9.	Отсутствует табло «Выход» у эвакуационного выхода из помещения музыкального зала.	ч.1, ч.2, ч.3, ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6, п.3, ч.2 ст.53, п.1, ч.1 ст.84 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г; п.5.2, п.5.3. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	01.04.2021
10.	Помещение музыкального зала, предназначенное для одновременного пребывания более 10 человек, имеет менее двух эвакуационных выходов (фактически один эвакуационный выход).	ч.1, ч.2, ч.3, ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6, ст. 89, ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г; 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». 6.12. СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений;	01.04.2021
11.	Частично в помещениях дошкольного учреждения подкласса Ф1.1 применены покрытия полов (линолеум) с не установленным классом пожарной опасности-КМ. (Сертификат на отделочный материал не предоставлен. Не допускается применять покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2).	ч.1, ч.2, ч.3, ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6, ч.1 ст. 89, ч.7 ст.134, таб.3, ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г;	01.04.2021

12.	На путях эвакуации (в двух лестничных клетках), применена краска на стенах, с не уставленным классом пожарной опасности, (не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: КМ0). Сертификат на отделочный материал не предоставлен.	ч.1, ч.2, ч.3, ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6, ч.1, ст. 89, таб.3, таб.27, таб.28, ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г;	01.04.2021	
13.	На путях эвакуации (в двух лестничных клетках), применена краска на полу, с не соответствующим классом пожарной опасности, (не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: КМ1). Сертификат № С-RU.ПБ57.В.04170 на отделочный материал, с классом пожарной опасности строительного материала - КМ 5, предоставлен.	ч.1, ч.2, ч.3, ст.4, ст.5, п.2 ч.1 ст.6, ч.1, ст. 89, таб.3, таб.27, таб.28, ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г;	01.04.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: - руководители федеральных органов исполнительной власти; - руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; - руководители органов местного самоуправления; - собственники имущества;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; - лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; - должностные лица в пределах их компетенции; - иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Юрги и Юргинского района по пожарному надзору  
Любовь Сергеевна «13» мая 2020г. Подпись: \_\_\_\_\_



Предписание для исполнения получил:  
 Заведующий МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 39 "ТОПОЛЁК" Г.ЮРГИ"  
Александровна «13» мая 2020г. Подпись: \_\_\_\_\_  
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность, место работы или наименование юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_  
 (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)